

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

1. **Szpital Powiatowy w Zawierciu** zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł netto, na zadanie pn. „**Wykonanie przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej w obiektach Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ulicy Miodowej 14**”.
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane tj.:“(…) co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uzemień instalacji (…)” w budynkach Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ulicy Miodowej 14.
3. **Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności**
 - a) Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych, oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń wszystkich tablic i oznaczeń wszystkich tablic rozdzielczych na oddziałach oraz rozdzielnic głównych.
 - b) Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń mocowań i ułożenia przewodów.
4. **Pięcioletnie pomiary elektryczne to:**
 - a) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedencji pętli zwarcia;
 - b) pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych i III- fazowych;
 - c) pomiary wyłączników różnicowoprądowych;
 - d) pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej(pomiary uziemienia)
5. Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z przepisami prawa i normami jak również przy użyciu odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.
6. Wykonawca w protokołach powinien określić rodzaj mierników oraz informację dotyczącą nr urządzenia i datę ważności. Do zapytania ofertowego może przystąpić jedynie Wykonawca posiadający ważne uprawnienie eksploatacyjne i dozоровe w zakresie przeglądów elektrycznych.
7. **Szacowana ilość** (wynikająca z danych z protokołów z ostatnich przeglądów pięcioletnich) **do zbadania to:**
 - a) **tablica rozdzielcza ok. 100 szt.**
 - b) **gniazdo ok. 2 500 szt.**

8. Z przeprowadzonego przeglądu jak i pomiarów elektrycznych Wykonawca musi pisemnie przedłożyć protokoły przeglądu. Protokół powinien zawierać m.in.

- a) data wykonania przeglądu
- b) nr protokołu
- c) oznaczenie obiektu, oddziału, kondygnacji budynku, adres itp.
- d) dane techniczne urządzenia użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa
- e) tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne budynki a w ramach budynków na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynkach
- f) wyniki pomiarów dla poszczególnych punktów w budynkach (pozytywny/negatywny)
- g) zestawienie tabelaryczne poszczególnych pomiarów dla sal chorych , holi, klatek schodowych, piwnic itp. wraz z informacją z oględzin elektrycznej, tablic itd.
- h) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w o obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
- i) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
- j) tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
- k) wykaz usterek i nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych
- l) informację o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
- m) wskazanie daty w nieprzekraczalnym terminie kolejnego protokołu pomiarów
- n) protokół musi posiadać podpis osoby uprawnionej przeprowadzającej kontrolę i osoby sprawdzającej

9. Warunkiem udziału w zapytaniu jest:

- a) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania przeglądów instalacji elektrycznej
- b) posiadanie odpowiednich uprawnień zgodnie ze wszystkimi , aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
- c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

10. Wykonawca, przystępując do zapytania ofertowego winien złożyć:

- a) wypełniony i podpisany formularz oferty- stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
- b) wraz z ofertą dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- c) aktualne uprawnienia dotyczące badań sieci energetycznej w kategorii D i E

11. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił protokół odbioru wykonanych pomiarów, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

12. Formularz oferty stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania.

13. Projekt umowy stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania.

14. Termin realizacji – **nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty podpisania umowy.**

15. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest **wartość oferty = 100%**

7Znak postępowania: EUZ/DTT/7/10/2022

16.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć: **do 08.11.2022r. do godz. 11.00**

na adres: techniczny@szpitalzawiercie.pl

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Projekt umowy

Z-CADYREKTORA DZIEŁ TECHNICZNYCH
SZPITALA ŚWIATOWEGO
W ZAWIERCIU
mgr inż. Iwona Sroga