


SZCZEGÓŁ 1



LEGENDA:

- 1 Zawór odcinający kołnierzowy DN 80
- 2 Zawór odcinający kołnierzowy DN 65
- 3 Zawór odcinający kołnierzowy DN 50
- 4 Zawór równoważący kołnierzowy DN 80, PN 16
- 5 Zawór równoważący kołnierzowy DN 65, PN 16
- 6 Zawór równoważący DN 50
- 7 Licznik ciepła qp 10 m3/h

 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl		Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161			
Inwestor:	Powiat Zawierciański, Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Temat:	Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu Branża instalacyjna				
Adres:	ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie; nr dz. ewid.: 79/2, km 47; obręb 0012 Zawiercie; Jednostka ewidencyjna 241602_1 Zawiercie				
Projektował:	mgr inż. Wojciech Norberciak	SLK/1372/PWOS/06	specjalność instalacyjna	VIII 2013	
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Rajkowska			VIII 2013	
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK/4547/P00S/12	specjalność instalacyjna	VIII 2013	
Instalacja centralnego ogrzewania – schemat rozdzielacza				Skala -/--	Nr rysunku C-27