



VBW Clima Engineering sp.z o.o.

81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 172

tel. (010XX 58) 62-99-189

CENTRALA KLIMATYZACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
SEKCYJNA "BS"

Typ wyrobu: **BS**

Symbol wyrobu: **BS-3(50)-.-L/P - "S" - H**

Nr fabr.: **C 8606 103**

Napięcie znamionowe: **400 V ; 3~ ; 50 Hz**

Prąd znamionowy nawiewu: **6,719,0 A**

Prąd znamionowy wywiewu: **6,719,0 A**

Masa: **975 kg**

Rok produkcji: **2003**



81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 172
tel. (010XX 58) 62-99-189

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCyjNA "BS"

BS-3(50)-...L - "S" - H

Sekcja wentylatorowa

Nr urządzenia: C 8606N/03

Wydatek powietrza: 6000 m³/h

Spręż dyspozycyjny: 300 Pa

Spręż całkowity statyczny: 1080 Pa

Wentylator: GXLF-5-025-1-2-3-1 / GTLZ-60-5-025-1-0 /
/ GTLZ-32-5-025-1-0

Silnik: Ssg 112M-4/2 : 3,3/4,5 kW ; 1435/2865 o/min
6,7/9,0 A : 400 V ; IP 55

Rok produkcji: 2003