

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Przeglądy techniczne urządzeń dla stacji uzdatniania wody znajdującej się w kotłowni i stacji zmiękczenia wody w kuchni Szpitala Powiatowego w Zawierciu ul. Miodowa 14”

Opis przedmiotu zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na obowiązku świadczenia usługi przeglądów technicznych urządzeń dla stacji uzdatniania wody: stacja zmiękczenia wody EPUROTECH 50 DF oraz stacja dozowania chemicznego ESPEDOS znajdującej się w kotłowni szpitala przy ul. Miodowej 14 w Zawierciu w odstępach czasowych co 6 m-cy. cy oraz dla stacji zmiękczenia wody HENDI SIMPLEX w odstępach czasowych co 6 m-cy.
2. Do zakresu usług objętych przedmiotem umowy należy w szczególności:
 - 1) sprawdzenie ogólnego stanu urządzeń,
 - 2) sprawdzenie połączeń elektrycznych i szczelności połączeń hydraulicznych,
 - 3) czyszczenie wkładów filtracyjnych oraz czyszczenie urządzeń składowych stacji uzdatniania wody,
 - 4) sprawdzenie działania głowicy sterującej filtra jonowymiennego oraz jej konserwacja,
 - 5) sprawdzenie działania aparatu kontroli przepływu filtra jonowymiennego,
 - 6) sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa zbiornika soli,
 - 7) wykonanie pomiarów twardości, zawartości żelaza wody surowej oraz wody uzdatnionej po przeprowadzonej regeneracji,
 - 8) sprawdzenie poprawności nastaw cyklu regeneracji filtra jonowymiennego oraz ewentualne dokonanie właściwej korekty,
 - 9) sprawdzenie poprawności działania zespołu proporcjonalnego dozowania,
 - 10) sprawdzenie działania czujnika poziomu zespołu proporcjonalnego dozowania,
 - 11) sprawdzenie nastaw proporcjonalnego dozowania oraz ewentualne dokonanie właściwej korekty,
 - 12) zarejestrowanie ciśnień manometrów oraz wskazań wodomierza przed i po dokonaniu czynności przeglądowych,
 - 13) pobranie próbek wody tj. zmiękczonej, zasilającej oraz kotłowej do badań laboratoryjnych,
 - 14) analiza wody obejmująca:
 - a) wodę zmiękczoną – twardość ogólna, zasadowość „m”, odczyn pH, przewodność elektryczną, żelazo ogólne, chlorki;
 - b) wodę zasilającą – twardość szczytkową, zasadowość „m”, odczyn pH, przewodność elektryczną, żelazo ogólne, chlorki;
 - c) wodę kotłową – twardość ogólna, zasadowość „m” (alkaliczność ogólna), odczyn pH, przewodność elektryczną, żelazo ogólne, chlorki.
3. Obowiązki Wykonawcy:
 - 1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność wykonywanych usług.
 - 2) Wykonawca do wykonania usługi opisanej w § 1 zapewnia niezbędne materiały i sprzęt.
 - 3) Wykonawca zobowiązuje się terminowo wykonywać przedmiot umowy.
4. Inne wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia:
 - 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 - 2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
 - 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 - 4) Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć protokół przeglądu technicznego wraz z protokołem analizy wody.
5. Termin realizacji zamówienia: 01.05.2024 – 30.04.2026
6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj. uprawnienia do uruchamiania i serwisowania urządzeń stacji uzdatniania wody produkcji EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER – autoryzowany partner EPURO POLSKA.
8. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.
9. Osoba do kontaktów: Kierownik Działu Technicznego – Katarzyna Domagała
Nr faksu (32) 6721532, tel. (32) 6740393, lub 510 175 062.

10. Data złożenia do dnia 16.04.2024 r., do godziny 11.00 , otwarcie ofert w dn. 16.04.2024 o godz. 11.30.

Załączniki:

- 1) Formularz Ofertowy Wykonawcy
- 2) Projekt umowy
- 3) Istotne postanowienia umowy

ZATWIERDZAM


19. DYREKTORA SZPITALA
DZIEDZINA DS. TECHNICZNY
SZPITALA
TEROU
Iwona Śręga